



Zamość 17 stycznia 2017 r.

HK.7111.11.2017

Wójt Gminy Adamów
22-442 Adamów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu w oparciu o § 20 ust. 1, 2, 3 pkt 1-3, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie ocen o których mowa w § 19 ust.1 przesyła ocenę obszarową jakości wody na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w 2016 roku z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz indywidualnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy Adamów i stwierdza, że jakość wody spełnia wymagania określone w/w rozporządzeniu.

Nazwa wodociągu	Producent wody	Prod. w m ³ /d	Liczba ludności korzystającej z wody w tys.	Ocena jakości wody za rok 2016	Przekroczenia Parametr (czas występowania)	Zgłoszone reakcje niepożądane konsumentów	Postępowanie	Przeprowadzone działania naprawcze
Potoczek	Gmina Adamów	165,4	2,200	przydatna do spożycia	-	-	-	-
Bondyrz	Gmina Adamów	5,3	0,070	przydatna do spożycia	Bakterie grupy coli w jtk/100ml wody (03.10.2016-06.10.2016)	-	Decyzja o braku przydatności wody do spożycia (04.10.2016-06.10.2016)	dezynfekcja wody i urządzeń wodociągowych, płukanie oczyszczające
Zespół Szkół w Szewni Górnej	Zespół Szkół w Szewni Górnej	3,2	-	przydatna do spożycia	-	-	-	-
„ROZTOCZ AŃSKI PSTRĄG” Adam Krzywosz Bondyrz	„ROZTOCZ AŃSKI PSTRĄG” Adam Krzywosz Bondyrz	7,0	0,005	przydatna do spożycia	-	-	-	-
Zakład Gastronomiczny „LA MAJELLA” Bondyrz	Zakład Gastronomiczny „LA MAJELLA” Bondyrz	1,0	0,002	przydatna do spożycia	-	-	-	-
Piekarnia Augustyn Kudelka Adamów	Piekarnia Augustyn Kudelka Adamów	2,0	-	przydatna do spożycia	-	-	-	-
Chłodnia „Profesjonal” Adamów	Chłodnia „Profesjonal” Adamów	4,4	-	przydatna do spożycia	-	-	-	-

Podstawą nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest ocena zgodności z wymaganiami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) w aspekcie zagrożeń zdrowotnych, jakie mogą powodować zanieczyszczenia pojawiające się w wodzie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz próbek wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 03.10.2016 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bondyrz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Zamościu szacując ryzyko zdrowotne stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywną obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym prowadzone było postępowanie administracyjne, w wyniku czego producent podjął działania naprawcze tj. dezynfekcję wody i urządzeń wodociągowych, które przyczyniły się do poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zamościu
Stanisław Jaślikowski