

Urząd Gminy Adamów
Adamów 11b
22-442 Adamów

Dot. Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej w m.Blizów” – numer sprawy RIG 271.5.2015

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, w oparciu o Ar.38.1 ustawy Pzp. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień i wprowadzenie zmian, jak niżej:

1. §1 ust.9.2 umowy stanowi, że wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób postronnych – czy zapis ten ma uzasadnienie przy prowadzenia robót pod ruchem, a ponadto, jak wynika z zapisu §1 ust.8 obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie dostępu do terenów położonych w pobliżu terenu budowy?
2. Z treści §1 ust.21 umowy wynika m.in. że wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia placu budowy – wnosimy o usunięcie tego zapisu z powodów wyżej wymienionych.
3. §1 ust. 22 umowy stanowi, że geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna być naniesiona na **miejskie** zasoby geodezyjne – czy zapis „miejskie” jest właściwy?
4. §3 ust. 8 umowy nakłada na wykonawcę obowiązek współpracy oraz współużytkowanie terenu budowy z innymi wykonawcami – prosimy o podanie jakie roboty wykonywane będą jednocześnie z robotami objętymi niniejszym zamówieniem?
5. Z treści § 6 ust. 3f umowy wynika, że wykonawca winien rozliczyć się z Zamawiającym z materiałów powierzonych – prosimy o podanie materiałów, które zapewni Zamawiający, ponieważ ma to znaczący wpływ na kalkulację ceny oferty.
6. § 7 ust.5.2 stanowi, że w okresie gwarancji wykonawca dokona na swój koszt napraw lub regulacji elementów wyposażenia linii energetycznej instalacji sieci wodnej i kanalizacyjnej i sieci gazowej – przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania tego typu robót, wnosimy więc o usunięcie tego zapisu.
7. § 7 ust. 6 i 7 – o jaki sprzęt zastępczy chodzi?
8. W pozycji 5 przedmiaru robót ława betonowa pod krawężniki liczona jest dla długości krawężnika 300 mb (2x150m). Z poz. 6 wynika, że krawężników przewidzianych do ustawienia jest 310 mb – wnosimy o skorygowanie ilości w poz. 5 przedmiaru robót poprzez wpisanie prawidłowej ilości tj. $310 \times 2 \times 0,0575 = 17,83 \text{ m}^3$.
9. Pozycja 6 przedmiaru robót odnosi się do krawężników o wymiarach 12x30 – czy jest to wymiar prawidłowy? – z zamieszczonej dokumentacji wynika, że wymiar krawężnika wynosi 15x30.