

Karta tytułowa przedmiaru robót

BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ NR 3258L RACHODOSZCZE-BOŻA WOLA W KIERUNKU MAJDANU RUSZOWSKIEGO

Data: 2019-11-19

Kody CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Rachodoszcze, Boża Wola

gm. Adamów

Rachodoszcze dz. nr 657, Boża Wola dz. nr: 291, 1, 2, 3/3, 3/4, 4, 5

Zamawiający: GMINA ADAMÓW,

ADAMÓW 11B, 22-440 ADAMÓW

PDF Eraser Free

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ NR 3258L RACHODOSZCZE-BOŻA WOLA W KIERUNKU MAJDANU RUSZOWSKIEGO			
1 Linia kablowa ośw. drogowego			
1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	89,28		m3
1.2 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	245,92		m3
1.3 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	73,28		m3
1.4 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	196,16		m3
1.5 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,2'm	980	2	m
1.6 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm. DVK 75	98		m
1.7 KNNR 5/707/2 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folią. YAKXs 4x35 mm2	936,00		m
1.8 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0'kg/m. szafa+ słupy. YAKXs 4 x35 mm2	164,00		m
1.9 KNRW 510/601/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 35 mm2	52		szt
1.10 KNNR 5/1001/2 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300'kg, stalowy.	25		szt
1.11 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg. Wys. jedn. 1,5 m	25		szt
1.12 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10' m, przewody kabelkowe, YKY 3x2,5mm2	25		kpl
1.13 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, Oprawa 48W	25		szt
1.14 KNNR 5/1204/2 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16' mm2	25		szt
1.15 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych. Bednarka FeZn 25x4	18		m
1.16 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III. Pręt stal.. fi 18	36		m
1.17 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	26		odcinek
1.18 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1,00		szt
1.19 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	2		szt

BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA
ULICZNEGO W PASIE DROGOWYM DROGI
POWIATOWEJ NR 3258L
RACHODOSZCZE-BOŻA WOLA W
KIERUNKU MAJ...