



UWAGI:

1. JAKO ZWÓD WYKORZYSTAĆ BLASZANE POKRYCIE DACHU POD WARUNKIEM, ŻE BLACHA MA GRUBOŚĆ MINIMUM 0.5 mm.
2. KOMINY WYPOSAŻYĆ w ZWODY z DRUTU FeZn fi8 mm NA WSPORNIKACH MOCOWANYCH PRZEZ PRZYKRĘCANIE DO CZAPKI KOMINOWEJ.
3. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM FeZn fi8 mm ZATYNKOWANYM w BRUZDACH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.
4. ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCIĆ w PUSZKACH p/t ZAMYKANYCH DRZWICZKAMI (LUB ZAKRYTYCH POKRYWKĄ).
5. PRZEWODY UZIEMIAJĄCE WYKONAĆ BEDNARKĄ FeZn 20x4 ZATYNKOWANĄ w ŚCIANIE PIWNIC.
6. JAKO UZIEMIENIE WYKONAĆ UZIOM OTOKOWY z BEDNARKI FeZn 20x4 UŁOŻONEJ w WYKOPIE w ODLEGŁOŚCI MINIMUM 1m OD ZEWNĘTRZNEGO OBRYSU BUDYNKU.

UKŁAD TN-C-S

Zamawiający	GMINA ADAMÓW 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			Stadium
Obiekt	ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY NA ŚWIE TLICĘ WIEJSKĄ W JACNI			Branża
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU			Skala
Projektował	inż. M. SIEDLECKI	06.2011		Nr rys. E07
Nr uprawnień	UANB-VI-8387/32/90			
Sprawił	inż. S. LAWGMIN	06.2011		
Nr uprawnień	ANB-513/1/9/79			