



OPRAWY OŚWIETLENIOWE

- H** OPRAWA PRZEMYSŁOWA SZCZELNA, NASUFITOWA z KLOSZEM
źródło światła - świetlówki proste 2xTLD 36
- S** OPRAWA WNĘTRZOWA NASUFITOWA z KLOSZEM
źródło światła - świetlówki proste 2xTLD 36
- F** OPRAWA WNĘTRZOWA NASUFITOWA z RASTREM
źródło światła - świetlówki proste 2xTLD 36 i 2xTLD 18
- A X B X** OPRAWA NASUFITOWA DO ŚWIETŁÓWEK KOMPAKTOWYCH
źródło światła - świetlówki kompaktowe niezintegrowane 18W
- Z X** OPRAWA ZEWNĘTRZNA DO ŚWIETŁÓWEK KOMPAKTOWYCH
źródło światła - świetlówki kompaktowe zintegrowane E27

OZNACZENIA

- OBWODY OŚWIETLENIOWE 230V
- OBWODY GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V
- T1, T2, T3** TABLICE ROZDZIELCZE PARTERU i PIĘTRA
- ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE p/t
- GNIAZDO WTYCZKOWE p/t 230V 2P+Z
- GNIAZDO SIŁOWE 400/230V 4P+Z
- OSPRZĘT w WYKONANIU SZCZELNYM
- - - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

UKŁAD TN-C-S

| | | | |
|---------------|--|---------|------------|
| Zamawiający | GMINA ADAMÓW 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI | | Stadium |
| Obiekt | ADAPTACJA BUDYNKU REMIZY NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W JACNI | | Branża |
| Treść rysunku | PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ RZUT I PIĘTRA | | Skala |
| Projektował | inż. M. SIEDLECKI | 06.2011 | Nr rys. |
| Nr uprawnień | UANB-VI-8387/32/90 | | E06 |
| Sprawdził | mgr inż. M. ALBRECHT | 06.2011 | |
| Nr uprawnień | 347/Lb/2000 | | |