

**Gmina Adamów**  
**Adamów 11b**  
**22-442 Adamów**

**Dotyczy: Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-  
Budowa placu zabawa w m. Jacnia**

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa placu zabawa w m. Jacni*, proszę o udzielenie przez Zamawiającego odpowiedzi na poniższe pytania i udzielenie wyjaśnień do zamieszczonej na Biuletynie Informacji Publicznej dokumentacji technicznej, tj.:

1. Jakie obrzeże betonowe należy stosować do ograniczenia placów zabaw i chodników? W dokumentacji technicznej wskazano obrzeże 6x30x100 – obrzeże o takich wymiarach nie jest dostępne u żadnego producenta galanterii betonowej.
2. Jaką kostkę brukową betonową należy stosować do nawierzchni chodników? W dokumentacji technicznej podano naprzemiennie kostkę grubości 4cm i 6cm oraz wymiar kostki 40/60cm. Proszę o ujednoczenie zapisów.
3. Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że zaprojektowane ogrodzenie wysokości 1,60m w odległości ok. 1,00m od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej jest wystarczające dla:
  - a) Bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw w przypadku wypadnięcia z drogi jadącego pojazdu.
  - b) Bezpieczeństwa użytkowników drogi, którzy w czasie jazdy będą rozpraszani i zdezorientowani „zgiełkiem” na placu zabaw.Czy zamiast ażurowego ogrodzenia nie powinno być pełnego ogrodzenia lub ekranu dźwiękochłonnego?
4. Czy dojście do zjeżdżalni tubowej – chodnik nie jest za wąski?
5. Czy zaprojektowane ogrodzenie i chodnik przy zjeżdżalni tubowej wymaga uzgodnienia bądź czy zostało uzgodnione z Zarządem Dróg Wojewódzkich?
6. Proszę o potwierdzenie że zjeżdżalnie tubowe mają być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
7. Czy Zamawiający ma świadomość, iż ze względu na bliską odległość od pasa drogowego w okresie jesiennym, zimowym i wiosennym na projektowane zjeżdżalnie tubowe z blachy ocynkowanej będzie oddziaływała sól drogowa (bryza, woda z pod kół pojazdów) a przez cały rok w okresie suchym na urządzeniach będą się gromadziły się pyły i kurz z drogi? Czy w związku z powyższym Zamawiający nie będzie wymagał montażu osłon

przeciw błotnych i przeciw pyłowych?

8. Czy Zamawiający ma świadomość, że korozja stali zjeżdżalni tubowych wywołana działaniem soli drogowej nie będzie podlegała udzielonej gwarancji?
9. Proszę o podanie właściwości ziemi urodzajnej dla projektowanych roślin. Zakupienie i dostarczenie ziemi nie jest jej właściwością i nie gwarantuje prawidłowej wegetacji zaprojektowanych roślin.
10. Czy pielęgnacja roślin oraz trawników w okresie gwarancyjnym jest w zakresie umownym robót? Jeżeli tak, to proszę o podanie szczegółowego zakresu przewidzianej pielęgnacji z podziałem na pory roku.
11. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie schodów terenowych z palisady o bokach gładkich (zichtowych) zamiast palisady o bokach surowo łupanych? Załączony w dokumentacji technicznej rysunek palisady wskazuje, że powierzchnia górna palisady jest również surowo łupana co będzie utrudniało użytkowanie i utrzymanie schodów.
12. Proszę o informację w jaki sposób ma być odprowadzona woda z zagłębień pod trampolinami? Proszę o załączenie szczegółowego rysunku kanalizacji bądź innego rozwiązania projektowego.
13. Proszę o podanie parametrów geowłókniny separacyjnej przewidzianej do warstw podbudowy i nawierzchni piaskownicy.
14. Proszę o potwierdzenie że poręcze stalowe do schodów mają być stalowe malowane. Proszę o zamieszczenie rysunku szczegółowego poręczy (wysokość, rodzaj kształtownika, rozstaw słupków)
15. Proszę o uszczegółowienie wymiarów chodników. Czy podane szerokości 1,0m i 1,5m to szerokości w świetle obrzeży czy jest to wymiar razem z obrzeżami?
16. Proszę o informację czy nadmiar gruntu znajdujący się na terenie projektowanego placu zabaw nie ujęty w dokumentacji technicznej zostanie zagospodarowany przez Zamawiającego we własnym zakresie czy też należy uwzględnić jego wywóz w wycenie?

Mając na uwadze w/w nieścisłości oraz rozbieżności w przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, proszę o udzielenie jednoznacznych odpowiedzi pozwalających na rzeczywistą wycenę robót budowlanych.

Ponadto w celu zachowania zasad uczciwej konkurencyjności wszystkich oferentów wnoszę o zmianę terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.